

### 十二月份水质检测数据分析情况

2022年12月22日我化验室对我监测的四个网点的管网水（幸福里小区、兰山小区、水岸名城、公司一楼一）取水进行检测，每个监测点分析11项次，共44项次，根据GB/T5750-2006生活饮用水标准，所检项目都合格。

幸福里小区：

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.128
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	4
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量（CLO <sub>2</sub> ）	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.08
氨氮（以N计）	≤0.5	0.012
耗氧量（COD <sub>mn</sub> 法，以O <sub>2</sub> 计）	≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）	2.44
PH值	6.5-8.5	7.73

兰山小区：

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.136
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	6
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量（CLO <sub>2</sub> ）	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.08
氨氮（以N计）	≤0.5	0.012
耗氧量（COD <sub>mn</sub> 法，以O <sub>2</sub> 计）	≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）	2.36
PH值	6.5-8.5	7.74



水岸名城:

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.131
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	6
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量(CLO <sub>2</sub> )	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.09
氨氮(以N计)	≤0.5	0.012
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	≤3mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L)	2.36
PH值	6.5-8.5	7.74

公司一楼

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.143
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	3
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量(CLO <sub>2</sub> )	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.10
氨氮(以N计)	≤0.5	0.018
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	≤3mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L)	2.36
PH值	6.5-8.5	7.74

临沂钦源自来水有限公司

2022年12月22