

三月份水质检测数据分析情况

2025年3月20日我化实验室对我监测的四个网点的管网水（幸福里小区、兰山小区、水岸名城、公司一楼一）取水进行检测，每个监测点分析11项次，共44项次，根据GB/T5750-2006生活饮用水标准，所检项目都合格。

幸福里小区：

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.141
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	11
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量（NaClO）	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.05
氨氮（以N计）	≤0.5	0.018
耗氧量（CODmn法，以O ₂	≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）	2.22
PH值	6.5-8.5	7.58

兰山小区：

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.130
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	9
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量（NaClO）	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.06
氨氮（以N计）	≤0.5	0.023
耗氧量（CODmn法，以O ₂ 计	≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）	2.33
PH值	6.5-8.5	7.57

水岸名城：

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1（水源与净水技术条件限制时为 3）	0.138
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	7
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量（NaClO）	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.07
氨氮（以 N 计）	≤0.5	0.018
耗氧量（CODmn 法，以 O2 计）	≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）	2.22
PH 值	6.5-8.5	7.58

公司一楼

检测项目	水质标准	检测结果
色度	≤15	<5
浑浊度	≤1（水源与净水技术条件限制时为 3）	0.146
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
菌落总数	≤100	10
总大肠菌群	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出	未检出
消毒剂余量（NaClO）	出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02	0.15
氨氮（以 N 计）	≤0.5	0.018
耗氧量（CODmn 法，以 O2 计）	≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）	2.22
PH 值	6.5-8.5	7.58

临沂钦源自来水有限公司
2025 年 03 月 20