



六月份水质检测数据分析情况

2025年6月26日我化验室对我监测的四个网点的管网水（幸福里小区、兰山小区、水岸名城、公司一楼）取水进行检测，每个监测点分析11项次，共44项次，根据GB/T5750-2006生活饮用水标准，所检项目都合格。

幸福里小区：

| 检测项目             | 水质标准                      | 检测结果  |
|------------------|---------------------------|-------|
| 色度               | ≤15                       | <5    |
| 浑浊度              | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3）        | 0.139 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                    | 无     |
| 肉眼可见物            | 无                         | 无     |
| 菌落总数             | ≤100                      | 17    |
| 总大肠菌群            | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群           | 不得检出                      | 未检出   |
| 消毒剂余量（NaClO）     | 出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02 | 0.05  |
| 氨氮（以N计）          | ≤0.5                      | 0.040 |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | ≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）  | 2.42  |
| PH值              | 6.5-8.5                   | 7.63  |

兰山小区：

| 检测项目             | 水质标准                      | 检测结果  |
|------------------|---------------------------|-------|
| 色度               | ≤15                       | <5    |
| 浑浊度              | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3）        | 0.135 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                    | 无     |
| 肉眼可见物            | 无                         | 无     |
| 菌落总数             | ≤100                      | 13    |
| 总大肠菌群            | 不得检出                      | 未检出   |
| 耐热大肠菌群           | 不得检出                      | 未检出   |
| 消毒剂余量（NaClO）     | 出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02 | 0.06  |
| 氨氮（以N计）          | ≤0.5                      | 0.045 |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | ≤3mg/L（水源限制，原水耗氧量>6mg/L）  | 2.44  |
| PH值              | 6.5-8.5                   | 7.63  |




水岸名城:

| 检测项目                  | 水质标准                       | 检测结果  |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| 色度                    | ≤15                        | <5    |
| 浑浊度                   | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为 3)       | 0.138 |
| 臭和味                   | 无异臭、异味                     | 无     |
| 肉眼可见物                 | 无                          | 无     |
| 菌落总数                  | ≤100                       | 15    |
| 总大肠菌群                 | 不得检出                       | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                | 不得检出                       | 未检出   |
| 消毒剂余量 (NaClO)         | 出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02  | 0.07  |
| 氨氮 (以 N 计)            | ≤0.5                       | 0.040 |
| 耗氧量 (CODmn 法, 以 O2 计) | ≤3mg/L (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L) | 2.44  |
| PH 值                  | 6.5-8.5                    | 7.64  |

公司一楼

| 检测项目                  | 水质标准                       | 检测结果  |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| 色度                    | ≤15                        | <5    |
| 浑浊度                   | ≤1 (水源与净水技术条件限制时为 3)       | 0.130 |
| 臭和味                   | 无异臭、异味                     | 无     |
| 肉眼可见物                 | 无                          | 无     |
| 菌落总数                  | ≤100                       | 9     |
| 总大肠菌群                 | 不得检出                       | 未检出   |
| 耐热大肠菌群                | 不得检出                       | 未检出   |
| 消毒剂余量 (NaClO)         | 出厂水中余量≥0.1 管网末端梢水中余量≥0.02  | 0.14  |
| 氨氮 (以 N 计)            | ≤0.5                       | 0.040 |
| 耗氧量 (CODmn 法, 以 O2 计) | ≤3mg/L (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L) | 2.44  |
| PH 值                  | 6.5-8.5                    | 7.63  |



临沂钦源自来水有限公司  
2025 年 06 月 26